

C020组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-100 1.11.02.0385 30

组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-100
 产品编号: _____ 生产日期: _____

执行标准号: GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014
 技术参数: 额定工作电压: 总线24V 主回路电流: 100mA
 报警温度: 55~140℃ 调节精度: 1℃
 报警电流: 200~1000mA 调节精度: 1mA

青鸟消防股份有限公司
 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园




C021组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-100C 1.11.02.0386 30

组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-100C
 产品编号: _____ 生产日期: _____

执行标准号: GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014
 技术参数: 额定工作电压: 总线24V 主回路电流: 100mA
 报警温度: 55~140℃ 调节精度: 1℃
 报警电流: 200~1000mA 调节精度: 1mA

青鸟消防股份有限公司
 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园




C022组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-250 1.11.02.0387 30

组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-250
 产品编号: _____ 生产日期: _____

执行标准号: GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014
 技术参数: 额定工作电压: 总线24V 主回路电流: 250mA
 报警温度: 55~140℃ 调节精度: 1℃
 报警电流: 200~1000mA 调节精度: 1mA

青鸟消防股份有限公司
 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园




C023组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-250C 1.11.02.0388 30

组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-250C
 产品编号: _____ 生产日期: _____

执行标准号: GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014
 技术参数: 额定工作电压: 总线24V 主回路电流: 250mA
 报警温度: 55~140℃ 调节精度: 1℃
 报警电流: 200~1000mA 调节精度: 1mA

青鸟消防股份有限公司
 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园




C024组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-400 1.11.02.0389 30

组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-400
 产品编号: _____ 生产日期: _____

执行标准号: GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014
 技术参数: 额定工作电压: 总线24V 主回路电流: 400mA
 报警温度: 55~140℃ 调节精度: 1℃
 报警电流: 200~1000mA 调节精度: 1mA

青鸟消防股份有限公司
 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园




C025组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-400C 1.11.02.0390 30

组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-400C
 产品编号: _____ 生产日期: _____

执行标准号: GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014
 技术参数: 额定工作电压: 总线24V 主回路电流: 400mA
 报警温度: 55~140℃ 调节精度: 1℃
 报警电流: 200~1000mA 调节精度: 1mA

青鸟消防股份有限公司
 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园




C026组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-630 1.11.02.0391 30

组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-630
 产品编号: _____ 生产日期: _____

执行标准号: GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014
 技术参数: 额定工作电压: 总线24V 主回路电流: 630mA
 报警温度: 55~140℃ 调节精度: 1℃
 报警电流: 200~1000mA 调节精度: 1mA

青鸟消防股份有限公司
 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园




C027组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-630C 1.11.02.0392 30

组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-630C
 产品编号: _____ 生产日期: _____

执行标准号: GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014
 技术参数: 额定工作电压: 总线24V 主回路电流: 630mA
 报警温度: 55~140℃ 调节精度: 1℃
 报警电流: 200~1000mA 调节精度: 1mA

青鸟消防股份有限公司
 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园




C028组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-1000C 1.11.02.0393 30

组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-1000C
 产品编号: _____ 生产日期: _____

执行标准号: GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014
 技术参数: 额定工作电压: 总线24V 主回路电流: 1000mA
 报警温度: 55~140℃ 调节精度: 1℃
 报警电流: 200~1000mA 调节精度: 1mA

青鸟消防股份有限公司
 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园






C029测温式电气火灾监控探测器 JBF62E-T1 1.11.02.0428 30

测温式电气火灾监控探测器 JBF62E-T1
 产品编号: _____ 生产日期: _____

执行标准号: GB 14287.3-2014
 技术参数: 额定工作电压: 总线24V
 工作电压: 工作状态0.3mA, 报警状态0.46mA
 报警温度: 55~140℃ 调节精度: 1℃

青鸟消防股份有限公司
 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

C030组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-AT8 1.11.02.0476 24

组合式电气火灾监控探测器 JBF62E-AT8
 产品编号: _____ 生产日期: _____

执行标准号: GB 14287.2-2014 GB 14287.3-2014
 技术参数: 额定工作电压: 总线24V
 报警温度: 55~140℃ 调节精度: 1℃
 报警电流: 200~1000mA 调节精度: 1mA

青鸟消防股份有限公司
 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园