

最终检验报告

产品型号 名称	JBF-QR-C4组合式电气火灾监控探测器	生产批次	J2110211023-1021	数量	600
------------	-----------------------	------	------------------	----	-----

检验依据:

组合式电气火灾监控探测器 成品 检验工艺


检验项目及结果	序号	检验项目	检验数量	一次合格数	一次合格率	总合格数	总合格率
	1	接地功能检测	600	600	100 %	600	100 %
	2	外观	600	600	100 %	600	100 %
	3	主要零件检验	600	600	100 %	600	100 %
	4	报警功能检测	600	600	100 %	600	100 %
	5	基本功能检测	2	2	100 %	600	100 %
	6				%		%
	7				%		%
	8				%		%
	9				%		%
	10				%		%
	11				%		%
	12				%		%
	13				%		%
	14				%		%
	15				%		%
	16				%		%

检验结论:

本批 JBF-QR-C4 组合式电气火灾监控探测器 600 只，经按本产品检验工艺要求的项目进行检验，

其中 _____，

一次合格 600 只，一次合格率为 100 %；一次不合格的 — 只，经返工、复检后 — 合格。

检验员:  2021 年 11 月 6 日 车间主任: 李宝强 2021 年 11 月 6 日

品质部意见:

合格

签字: 李宝强 2021 年 11 月 6 日

附检验记录共 _____ 页

注: 1、不合格现象见返工记录;
2、此表由终检检验员填写完毕后, 交品质部。


JBF-QR-416-A/1 (4) 组合式电气火灾监控探测器

出厂检验记录

批次: JH2M10.2021023-1027


编址功能测试记录:

检验投入数量: 600 合格数量: 600 不良数量: 0

检验员:  检验日期: 2021 年 10 月 27 日


外观检验记录:

检验投入数量: 600 合格数量: 600 不良数量: 0

检验员:  检验日期: 2021 年 10 月 27 日

基本性能检验记录:

检验投入数量: 600 合格数量: 600 不良数量: 0

检验员:  检验日期: 2021 年 10 月 27 日

生产过程记录单

生产计划单号	JH2-711/0202/1623	贴片计划单号		线别	10
产品名称/型号	62-A78-C4	产量	199	合格数量	199
不合格数量		备注			
线长	周利其	生产人数	7	生产日期	2021.10.23
三防:		组装:	张建伟	外观检验:	杨静
转序人员/日期:	周利其 2021.10.23	检验接收人员/日期:	周利其 2021.10.23	返工接收人员/日期:	
检验数量	199	检验NG	-		
合格数量	199	检验人员/日期	周利其 2021.10.23		
转序人员/日期:		返工接收人/日期			
入库人员/日期:	周利其 2021.11.6	入库数量:	199	接收人/日期:	周利其 2021.11.6
入库人员/日期:		入库数量:		接收人/日期:	
入库人员/日期:		入库数量:		接收人/日期:	
包装箱号:	M03A1A21166A1(1-15)				
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:					
包装线别		包装人员		包装日期	
包装箱号:					
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:					
包装线别		包装人员:		包装日期	

备注:



批次: TKZ-M1020211023 (4)

JBF-QR-160-A/0

基本功能试验

产品编号	探测器处于检测剩余电流状态时						探测器处于检测温度状态时					
	设定报警值 200mA	设定报警值 500mA	设定报警值 1000mA	1.05倍的报警 设定值 (30秒内报警)	短路检测	断路检测	探测器报警 警值为55 °C	探测器为室温, 温箱温度为报警 设定值1.2倍 (40秒内报警)	探测器报警 值为140°C	短路检测	断路检测	
MQA00104 106	207	512	1021	75, 105, 125, 95, 75, 135	✓	✓	54.1°C 53.5°C	295 / 215 305 / 195	137.2°C 136.9°C	✓	✓	

检验结果: 合格 不合格

检验员:

检验日期: 2021年10月23日

生产过程记录单

生产计划单号	IR-M62021027	贴片计划单号		线别	10
产品名称/型号	628-AR-C4	产量	1	合格数量	1
不合格数量		备注			
线长	周利慧	生产人数	6	生产日期	2021.10.27
三防:		组装:	张建伟	外观检验:	杨静
转序人员/日期:	周利慧 2021.10.27	检验接收人员/日期:	周利慧 2021.10.27	返工接收人员/日期:	
检验数量	1	检验NG			
合格数量	1	检验人员/日期		杨静 2021.10.27	
转序人员/日期:		返工接收人/日期			
入库人员/日期:	周利慧 2021.11.6	入库数量:	1	接收人/日期:	周利慧 2021.11.6
入库人员/日期:		入库数量:		接收人/日期:	
入库人员/日期:		入库数量:		接收人/日期:	
包装箱号:	N03A1A21106A1(1)				
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:					
包装线别		包装人员		包装日期	
包装箱号:					
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:					
包装线别		包装人员:		包装日期	

备注: