

工艺过程卡

JB-QB-JBF5011火灾报警控制器(联动型)

产品编号:J501101A4A2008040054

工序	操作		自检	问题记录	
	工位	记录			
机箱	外观	√	√		
	线路板支柱	√			
	配件	√			
	固定件孔位	√			
机箱前面板	显示板	编号：5DP2007210542	√		
	通讯接口卡	编号：CAN2007231342			
	专线控制显示板	编号：			
	热敏打印机 SP-RMD9PH	√			
组装回路板、多线端子板	回路板	编号：5LA2007210119	√		
	专线控制端子板	编号：			
电源	消防设备电源	√	√		
	接地片标识（小）	√			
备电	蓄电池（2节）12V,4.5Ah	√	√		
总组	接插连线	√	√		
总装检验	外观检查	√		(检验)	
	标签检查	√			
	主、备电指示灯	√			
	运行灯	√			
	自检	√			
	屏蔽（隔离）	√			
	回路信息查询功能	√			
	检查功能	√			
	报警功能（手报）	登记			√
		故障			√
		火警			√
	报警控制功能	正常			√
		启动			√
	声光启停功能	正常			√
启动		√			

吉志军



工艺过程卡

JB-QB-JBF5011火灾报警控制器(联动型)

产品编号:J501101A4A2008040054

工序	操作		自检	问题记录
	工位	记录		
总装检验	故障功能	板卡	√	2020-08-05
		总线	√	
		部件	√	
		电源	√	
	故障控制功能	正常	√	
		启动	√	
	打印机功能	√		
	联动功能	总线	√	
多线		√		

注：合格填“√”，不合格填“X”，本卡随机转序。

关键器件一致性确认信息		
确认信息	是否一致	确认人
产品铭牌信息	√	吉志军
电源型号：A85-220S28	√	