

广播控制盘例行检验记录

检字 22-7B-V1.0

编号:

工程名称:	1#	产品规格:	GR1-GB11-102
生产编号:	GR1-102B112021-100	送检日期:	2023.3.13
检验依据: ☒ GRT-GB11-KZ 广播控制盘产品检验大纲			
1	外观检验	☒ 外表外观; ☒ 内部结构; ☒ 引线、连接; ☒ 标签	
2	主要部(器)件检查	☒ 显示屏; ☒ 接线端子; ☒ 导光柱; ☒ 按键; ☒ 监听喇叭;	
3	显示屏显示功能试验	☒ 合格; ☐ 问题现象	
4	登记与查询功能试验	☒ 合格; ☐ 问题现象:	
5	应急音源导入功能试验	☒ 合格; ☐ 问题现象:	
6	时间设置功能试验	☒ 合格; ☐ 问题现象:	
7	状态指示/自检功能试验	☒ 合格; ☐ 问题现象	
8	应急广播功能试验	☒ 进入应急广播时间(自动状态下,按下手报后,10秒内); ☒ 监听喇叭声压级 73~83 dB(正前方1m处检测(>65dB)); ☒ 退出应急广播时间(按下“应急”键,10秒内); ☒ 复位时间(手报及火灾报警控制器复位后,20秒内);	
9	故障报警功能试验	☒ 合格; ☐ 问题现象:	
10	绝缘电阻试验	☒ 24V ($\geq 20M\Omega$); ☒ 通讯端子 ($\geq 20M\Omega$)	
11			
12			
结论	抽检 30%, 未发现不合格 检验员: 张华 审核: 王明 日期: 2023.3.13 		

