

消防应急疏散余压/环境质量/温湿度系列出厂检验报告

检字 53-7A

编号:

生产批号: 试制	产品型号: JBF-TH01
送检/抽检数: 98/98	产品名称: 温湿度探测器

检验依据: 消防电气控制装置(消防应急疏散)余压控制器出厂检验要求
 消防应急疏散余压探测器出厂检验要求
 环境质量控制器出厂检验要求
 温湿度探测器出厂检验要求
 _____ 出厂检验要求

1	外观与主要部(器)件性能	<input checked="" type="checkbox"/> 结构关系、溢边、毛刺: <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 破损: <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 伤(划、擦、顶): <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 观瞻(印、污): <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 指示灯: <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 接线端子: <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 数字显示器: <u> / </u> 只; <input type="checkbox"/> 其他: _____
2	基本功能试验	<input type="checkbox"/> 自检功能: _____ 只; <input type="checkbox"/> 超压报警功能: _____ 只; <input type="checkbox"/> 断路检验: _____ 只; <input type="checkbox"/> 短路检验: _____ 只; <input type="checkbox"/> 风阀故障: _____ 只; <input checked="" type="checkbox"/> 报警功能检测: <u> / </u> 只; <input type="checkbox"/> 预约启停功能: _____ 只; <input checked="" type="checkbox"/> 撤销: <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 登记: <u> / </u> 只; <input type="checkbox"/> 报警: _____ 只; <input type="checkbox"/> 其他: _____
3	产品一致性核查	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象: _____; <input type="checkbox"/> 其他: _____

1.按正常一次性抽样、一般检验水平 II 级,判定批 合格 不合格
 2.不合格样品 / 只返修,不合格现象:

检验结论



检验员: **杨斌**

审核: **张**

时间: **2023.3.24**

