



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE22.0316X
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

应急照明集中电源

J-D-KVA--Ex

Ex d II B T6 Gb; Ex tD A21 IP65 T80°C

Q/JBF07-2021

JBF3622-30-01

1. 额定电压：AC220V。
2. 外壳防护等级：IP65。
3. 型号规格中代表输出功率。代表编号。
4. 制造单位：北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司。
5. 关联检验报告：J2210316。
6. 应限制电缆的拉拔。
7. 输出功率、输出电压和编号对应关系如下

输出功率 (kW)	输出电压 (V)	编号
0.25	36	06
0.45	36	06
0.25	24	07
0.45	24	07

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发给：**青鸟消防股份有限公司**

Issued to:

本证失效日期：2027-03-11

Date of Expire:

发证日期：2022-03-11

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注：本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址：中国天津市丁字沽三号路85号

邮政编码：300131

电话/传真：022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:pcec@pcec.com.cn

http://www.pcec.com.cn