

产品名称: 点型紫外火焰探测器  
产品型号: JTG-Z-JBF4385-Ex  
执行标准: GB 12791-2006  
额定工作电压: DC24V 软件版本: V1.0  
防爆合格证号: CE19.3336X 灵敏度: I级  
防爆标志: Exd IIC T6 Gb/ExtDA21 IP67 T80°C  
环境温度: -40°C~+75°C  
火焰辐射光谱范围: 185~260nm  
生产日期: 产品编号:  
生产企业: 青岛消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

Ex



H000008



注意: 禁止带电开盖!

产品名称: 点型红外火焰探测器  
产品型号: JTG-H-JBF4384-Ex  
执行标准: GB 15631-2006 软件版本: V1.0  
额定工作电压: DC24V 环境温度: -40°C~+75°C  
防爆合格证号: CE20.1125X 灵敏度: I级  
防爆标志: Exd IIC T6 Gb/ExtDA21 IP67 T80°C  
火焰辐射光谱范围:  
3.8 μm, 4.5 μm, 5.3 μm, 0.3~10.6 μm  
生产日期: 产品编号:  
生产企业: 青岛消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

Ex



H000008



注意: 禁止带电开盖!

产品名称: 点型红外火焰探测器  
产品型号: JTG-U-JBF4386-Ex  
执行标准: GB 15631-2008 软件版本: V1.0  
额定工作电压: DC24V 环境温度: -40°C~+75°C  
防爆合格证号: CE20.1607X 灵敏度: I级  
防爆标志: Exd IIC T6 Gb/ExtDA21 IP67 T80°C  
火焰辐射光谱范围:  
3.8 μm, 4.5 μm, 5.3 μm, 185~260nm  
生产日期: 产品编号:  
生产企业: 青岛消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

Ex



H000008



注意: 禁止带电开盖!