

No: Dz2025101711



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认 证 委 托 人: 青鸟消防股份有限公司

产 品 型 号 名 称: JTG-H-JBF4384C-IR4-Ex 型点型红外火焰探测器

检 验 类 别: 型 式 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915
传 真：31535850/5806
邮政编码：110034
网 址：<https://www.efire.cn>
电子信箱：jyglb@efire.cn
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology
Research Institute of MEM
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R.China 110034
Tel: (86) 24-31535801/5915
Fax: (86) 24-31535850/5806
Website: <https://www.efire.cn>
E-mail: jyglb@efire.cn

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№: Dz2025101711
 共 17 页 第 1 页

产品名称	点型红外火焰探测器	型 号	JTG-H-JBF4384C-IR4-Ex
认证委托人	青鸟消防股份有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	青鸟消防股份有限公司	生产日期	2025 年 3 月
生产企业	青鸟消防股份有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2025 年 4 月 21 日
样品数量	10 只	检验日期	自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 7 月 18 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 15631-2008《特种火灾探测器》 CNCA-C18-01:2024《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-CCC- I 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 15631-2008《特种火灾探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验检测专用章) 签发日期: 2025 年 7 月 25 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 王学来 审核: 李峰 编制: 赵宇

应 急 管 理 部 沈 阳 消 防 研 究 所
国 家 消 防 电 子 产 品 质 量 检 验 检 测 中 心
检 验 报 告

№: Dz2025101711

共 17 页 第 2 页

认 证 委 托 人	青鸟消防股份有限公司		
通 信 地 址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联 系 电 话	010-82615888	传 真	010-62755692
产 品 照 片			
			

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2025101711

共 17 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 点型红外火焰探测器
- 2) 型号: JTG-H-JBF4384C-IR4-Ex
- 3) 执行标准号: GB 15631-2008
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 青鸟消防股份有限公司
- 6) 生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园
- 7) 主要技术参数: 灵敏度: I 级
- 8) 软件版本号: V1.0
- 9) 接线端子标注: 有
- 10) 产品制造日期和产品编号: 有
- 11) 警告用语: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外壳材质为金属;
- 2) 具有一个三色指示灯, 正常监视状态时绿色闪亮, 故障状态时黄色常亮, 火灾报警状态时红色常亮;
- 3) 工作电压: DC24V;
- 4) 与以下产品配接工作:
青鸟消防股份有限公司生产的 JB-QB-JBF-52S01 型、JB-QB-JBF-52S02 型、JB-QB-JBF-52S04 型、JB-TB-JBF-21SF-C4 型、JB-TB-JBF-21SF-C8 型、JB-TG-JBF-21SF-C 型和 JB-TT-JBF-21SF-C 型火灾报警控制器。

三、产品关键件描述:

光敏元件

型号: PIS-1219D1

数量: 1 个

型号: PIS-1219A1

数量: 1 个

型号: PIS-2219EC1

数量: 1 个

生产者: 广西玉林市百盛传感技术有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
 产品型号：JTG-H-JBF4384C-1R4-Ex

No: Dz2025101711
 共 17 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB 15631-2008 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.4	满足标准要求。	合 格	配 接 JB-QB-JBF- 52S02 型火灾 报警控制器。
2	一致性试验	5.2.2	响应点 (mm): 1# 1975 2# 2045 3# 2075 4# 2115 5# 1830 6# 2060 7# 1875 8# 1910 9# 2040 10# 2025 比值: 1.34	合 格	/
3	重复性试验	5.2.3	2#响应点 (mm): 1970 1990 1975 2030 1970 2005 比值: 1.06	合 格	/
4	方位试验	5.2.4	3#响应点 (mm): 0° 2105 15° 2090 30° 2045 45° 1910 比值: 1.21	合 格	/
5	通电试验	5.2.5	1#响应点 (mm): 1990 (环后) 比值: 1.02	合 格	/
6	电源参数波动试验	5.2.6	1#响应点 (mm): 2050 (-15%) 2010 (+10%) 比值: 1.08	合 格	/
7	环境光线干扰试验	5.2.7	4#响应点 (mm): 1970 (干扰期间) 比值: 1.15 2055 (干扰后) 比值: 1.06	合 格	/
8	高温 (运行) 试验	5.6	2#响应点 (mm): 2005 (环后) 比值: 1.04	合 格	/
9	低温 (运行) 试验	5.7	3#响应点 (mm): 2030 (环后) 比值: 1.04	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
 产品型号：JTG-H-JBF4384C-IR4-Ex

№: Dz2025101711
 共 17 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 15631-2008 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
10	恒定湿热（运行）试验	5. 8	4#响应点(mm): 2170(环后) 比值: 1. 05	合 格	/
11	恒定湿热（耐久）试验	5. 9	5#响应点(mm): 1865(环后) 比值: 1. 04	合 格	/
12	腐蚀试验	5. 10	6#响应点(mm): 2115(环后) 比值: 1. 05	合 格	/
13	振动（正弦） （运行）试验	5. 11	7#响应点(mm): 1860(环后) 比值: 1. 02	合 格	/
14	冲击试验	5. 12	8#响应点(mm): 1875(环后) 比值: 1. 04	合 格	/
15	碰撞试验	5. 13	9#响应点(mm): 2080(环后) 比值: 1. 04	合 格	/
16	振动（正弦） （耐久）试验	5. 14	10#响应点(mm): 2005(环后) 比值: 1. 02	合 格	/
17	射频电磁场辐射抗扰度试验	5. 15	2#响应点(mm): 1990(环后) 比值: 1. 06	合 格	/
18	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	5. 16	3#响应点(mm): 2060(环后) 比值: 1. 01	合 格	/
19	静电放电抗扰度试验	5. 17	4#响应点(mm): 2075(环后) 比值: 1. 04	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JTG-H-JBF4384C-IR4-Ex

№：Dz2025101711
共 17 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 15631-2008 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
20	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	5.18	5#响应点(mm): 1875(环后) 比值: 1.05	合 格	/
21	浪涌(冲击)抗扰度试验	5.19	6#响应点(mm): 1195(环后) 比值: 1.03	合 格	/
22	火灾灵敏度试验	5.20	正庚烷火灵敏度级别: I 级 乙醇明火灵敏度级别: I 级	合 格	/
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JTG-H-JBF4384C-IR4-Ex

No: Dz2025101711
共 17 页 第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 15631-2008 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	一致性试验	5.2.2	响应点 (mm): 1# 1940 2# 2050 3# 2030 4# 2110 比值: 1.18	合 格	配 接 JB-QB-JBF- 52S01 型火灾 报警控制器。
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告
 检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
 产品型号：JTG-H-JBF4384C-IR4-Ex

No：Dz2025101711
 共 17 页 第 8 页

序号	检 验 项 目	GB 15631-2008 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	一致性试验	5.2.2	响应点(mm)： 1# 1970 2# 2005 3# 2070 4# 2085 比值：1.12	合 格	配 接 JB-QB-JBF- 52S04 型火灾 报警控制器。
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告
 检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
 产品型号：JTG-H-JBF4384C-IR4-Ex

№：Dz2025101711
 共 17 页 第 9 页

序号	检 验 项 目	GB 15631-2008 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	一致性试验	5.2.2	响应点 (mm) : 1# 1975 2# 2030 3# 2080 4# 2100 比值：1.13	合 格	配 接 JB-TB-JBF- 21SF-C4 型火灾 报警控制器。
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告
 检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
 产品型号：JTG-H-JBF4384C-IR4-Ex

№：Dz2025101711
 共 17 页 第 10 页

序号	检 验 项 目	GB 15631-2008 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	一致性试验	5.2.2	响应点 (mm) : 1# 2005 2# 2010 3# 2075 4# 2110 比值: 1.11	合 格	配 接 JB-TB-JBF- 21SF-C8 型火灾 报警控制器。
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
产品型号：JTG-H-JBF4384C-IR4-Ex

№：Dz2025101711
共 17 页 第 11 页

序号	检 验 项 目	GB 15631-2008 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	一致性试验	5.2.2	响应点(mm)： 1# 1985 2# 2005 3# 2050 4# 2120 比值：1.14	合 格	配 接 JB-TG-JBF- 21SF-C 型火灾 报警控制器。
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告
 检验结果汇总表

生产企业：青鸟消防股份有限公司
 产品型号：JTG-H-JBF4384C-IR4-Ex

№：Dz2025101711
 共 17 页 第 12 页

序号	检 验 项 目	GB 15631-2008 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	一致性试验	5.2.2	响应点(mm)： 1# 1975 2# 2040 3# 2075 4# 2090 比值：1.12	合 格	配 接 JB-TT-JBF- 21SF-C 型火灾 报警控制器。
以下空白。					

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2025101711

共 17 页 第 13 页


射频电磁场辐射抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

测试软件名称及版本号: Teseq Compliance5 Immunity, Version 5.26.38


2、被测设备连接图、工作状态:



工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JB-QB-JBF-52S02 型火灾报警控制器。

4、试验布置图:



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2025101711

共 17 页 第 14 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态:

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

测试软件名称及版本号: 传导骚扰抗扰度测试软件, V1.30


2、被测设备连接图、工作状态:



工作状态: 正常监视状态。

3、配接负载: JB-QB-JBF-52S02 型火灾报警控制器。

4、试验布置图:



应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
 检 验 报 告

№：Dz2025101711

共 17 页 第 15 页


静电放电抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

测试软件名称及版本号：静电放电测试软件。

2、被测设备连接图、工作状态：





工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S02 型火灾报警控制器。

4、环境温湿度：

试验室温度(℃)	相对湿度(%)	大气压力(kPa)
25	48	99.2

5、试验布置图：



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2025101711

共 17 页 第 16 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合格
容性耦合夹	EFTC	合格

测试软件名称及版本号：电快速瞬变脉冲群测试软件


2、被测设备连接图、工作状态：



工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S02 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No：Dz2025101711

共 17 页 第 17 页


浪涌（冲击）抗扰度试验

1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG2050	合格
浪涌信号线耦合去耦网络	CDN 117	合格

测试软件名称及版本号：浪涌（冲击）试验测试软件



2、被测设备连接图、工作状态：



工作状态：正常监视状态。

3、配接负载：JB-QB-JBF-52S02 型火灾报警控制器。

4、试验布置图：



五
級
學
生