



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021332316000123 附页 共 1 页 第 1 页

一. 本证书产品信息如下:

1. 齐纳安全栅, NF751、NF928

(1) NF751, [Ex ib Gb] IIC

Um: 250VAC/DC;

3-6 参数: Uo: 28.5V, Io: 35mA, Po: 1.0W, Co: 0.078uF, Lo: 10mH;

4-6 参数: Uo: 8.6V, Io: 90mA, Po: 0.4W, Co: 6.2uF, Lo: 4.3mH。

(2) NF928, [Ex ia Ga] IIC

Um: 250VAC/DC;

Uo: 29.1V, Io: 100mA, Po: 0.8W, Co: 0.074uF, Lo: 3.5mH。

(3) 产品安装时必须可靠接地, 且接地绝缘导线横截面积不小于 4mm²。

二. 特殊使用说明: 无

三. 试验报告: PCEC21601-20101900

四. 证书变更信息: 无

以下空白。



签 发:



中创新海（天津）认证服务有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2021332316000123

委托人名称及地址

南阳市东风仪表元件厂
南阳市工业北路 63 号

生产者(制造商)名称及地址

南阳市东风仪表元件厂
南阳市工业北路 63 号

生产企业名称及地址

西安秦原电子组件研究所
西安市高新区高新一路 12 号 5 层、6 层

产品名称、型号及规格、防爆标志

见附页

(产品相关信息见附页)

产品标准和技术要求

GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C23-01: 2019 的要求, 特发此证。

签发日期: 2021-02-04

有效期至: 2025-01-01

首次发证日期: 2021-02-04

本证书的有效性依赖发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询。



签 发:



中创新海(天津)认证服务有限公司



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE20.2161

产 品 名 称 Name of Product	齐纳安全栅
型号及规格 Type of Product	见附录
防 爆 标 志 Marking	[Ex ib Gb] II C; [Ex ia Ga] II C
技 术 文 件 Technical Documents	Q/NDY02-2015
图 号 Drawing No.	NF-1-00
备 注 Note (s)	本证书备注内容详见附录。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.4-2010

发 给: 南阳市东风仪表元件厂
Issued to:

本证失效日期: 2025-03-26

Date of Expire:

发 证 日 期: 2020-03-26

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

国家防爆产品质量监督检验中心 (天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>



防爆合格证附录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号: CE20. 2161
Certificate No.

本证可代表的产品型号及对应的防爆标志、安全栅参数如下: (Um:250V AC/DC)

序号	型号 NF	额定电压 (V)	防爆标志	安全栅参数				
				Uo(V)	Io(mA)	Co(uF)	Lo(mH)	Po(W)
1	711	24 24	[Ex ia Ga] IIC	28.5 28.5	100 100	0.078	3.5	0.7
2	712	18 18	[Ex ia Ga] IIC	23.3 23.3	125 125	0.10	2.0	0.7
3	713	12	[Ex ia G a] IIC	15.4 15.4	110 110	0.50	2.3	0.4
4	714	6	[Ex ia Ga] IIC	8.6 8.6	90 90	6.0	4.3	0.2
5	751	24	[Ex ib Gb] IIC	3-6		0.078	10	1.0
				28.5	35			
				4-6		6.2	4.3	0.19
6	771	24 24	[Ex ib Gb] IIC	8.6	90	0.078 0.074	10 -	1.0 -
				28.5 29.1	35 -			
7	805	18 18 18	[Ex ia Ga] IIC	22.0 22.0 22.0	140	0.10	1.5	0.9
8	928	24	[Ex ia Ga] IIC	29.1	100	0.074	3.5	0.8
9	955	0.6 0.6	[Ex ia Ga] IIC	1.8 1.8	180 180	100	1.0	0.3
10	960	6.0 6.0	[Ex ia Ga] IIC	10.2 10.2	210 210	2.5	0.7	0.6
11	961	6.0 6.0	[Ex ia Ga] IIC	9.5 9.5	110 110	3.7	2.3	0.26
12	966P	9.8 9.8	[Ex ia Ga] IIC	11.5 11.5	155 155	1.30	1.3	0.5
13	967	12 12	[Ex ia Ga] IIC	15.5 15.5	160 160	0.50	1.3	0.7
14	968	20 20	[Ex ia Ga] IIC	21.7 21.7	147 147	0.15	1.4	0.8
15	979	24 24	[Ex ia Ga] IIC	29.1 29.1	100 100	0.074	3.5	0.8
16	987S	24 --	[Ex ia Ga] IIC	29.1 29.1	100 -	0.074 0.074	3.5 -	0.8
17	997X	24	[Ex ib Gb] IIC	28.5	30	0.078	10	0.9
18	998X	24 --	[Ex ib Gb] IIC	28.5 8.6	30 90	0.078 6.0	10 4.3	0.9 0.2
19	997XS	24	[Ex ib Gb] IIC	28.5	30	0.078	10	0.9
20	998XS	24 --	[Ex ib Gb] IIC	28.5 8.6	30 120	0.078 6.0	10 2.0	0.9 0.3

国家防爆产品质量监督检验中心 (天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>