


## 广播功率放大器例行检验记录

检字 21-7B-V1.0

编号:

工程名称: <u>入库</u>		产品规格: <u>GR7-GB1212</u>
生产编号: <u>GR7-GFA70P--(B4)</u>		送检日期: <u>2023.3.14</u>
检验依据: <input checked="" type="checkbox"/> 广播功率放大器入库检验规程		
1	外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 外表外观; <input checked="" type="checkbox"/> 内部结构; <input checked="" type="checkbox"/> 引线, 连接
2	主要部(器)件检查	<input checked="" type="checkbox"/> 熔断器; <input checked="" type="checkbox"/> 接线端子; <input type="checkbox"/> 开关; <input checked="" type="checkbox"/> 旋钮
3	自动登记(通讯功能) (配合广播控制盘)	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象
4	自检 (配合广播控制盘)	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象
5	故障报警功能试验 (配合广播控制盘)	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象
6	应急广播功能 (配合广播控制盘)	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象
7	功放输出性能指标 (配合音频分析仪)	总谐波失真( $\leq 5\%$ ): <input checked="" type="checkbox"/> 合格, 实测值 <u>0.25620456</u> 有效频率(80Hz~8kHz): <input checked="" type="checkbox"/> 合格, 实测值 <u>7842~8243</u> 信噪比( $\geq 80\text{dB}$ ): <input checked="" type="checkbox"/> 合格, 实测值 <u>82.13</u> dB
8	绝缘电阻试验	<input checked="" type="checkbox"/> 主电端子; <input type="checkbox"/> 备电端子; <input checked="" type="checkbox"/> 定压输出端子
9	泄露电流试验 ( $\leq 0.5\text{mA}$ )	<u>0.20520.456</u> mA
10	电气强度试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象
结论	<p><u>抽检合格, 检验合格</u></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>检验员: <u>张</u>      审核: <u>王</u>      日期: <u>2023.3.14</u></p>	

