

广播控制盘例行检验记录

检字 22-7B-V1.0

编号:

工程名称:	入库	产品规格:	GRT-GB1110
生产编号:	GRT-1222120201~350	送检日期:	2023.3.20
检验依据: <input checked="" type="checkbox"/> GRT-GB11-KZ 广播控制盘产品检验大纲			
1	外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 外表外观; <input type="checkbox"/> 内部结构; <input checked="" type="checkbox"/> 引线、连接; <input checked="" type="checkbox"/> 标签	
2	主要部(器)件检查	<input checked="" type="checkbox"/> 显示屏; <input checked="" type="checkbox"/> 接线端子; <input type="checkbox"/> 导光柱; <input checked="" type="checkbox"/> 按键; <input checked="" type="checkbox"/> 监听喇叭;	
3	显示屏显示功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象	
4	登记与查询功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:	
5	应急音源导入功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:	
6	时间设置功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:	
7	状态指示/自检功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象	
8	应急广播功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 进入应急广播时间(自动状态下,按下手报后,10秒内); <input checked="" type="checkbox"/> 监听喇叭声压级 72.81 dB(正前方1m处检测(>65dB)); <input checked="" type="checkbox"/> 退出应急广播时间(按下“应急”键,10秒内); <input checked="" type="checkbox"/> 复位时间(手报及火灾报警控制器复位后,20秒内);	
9	故障报警功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象:	
10	绝缘电阻试验	<input checked="" type="checkbox"/> 24V ($\geq 20M\Omega$); <input checked="" type="checkbox"/> 通讯端子 ($\geq 20M\Omega$)	
11			
12			
结论	抽检合格, 检验合格 检验员: 陈40. 审核: 王12 日期: 2023.3.20.		

