

No: Dz2022103266



220020340170



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0259

# 检 验 报 告

认证委托人：青鸟消防股份有限公司

产品型号名称：J-ZFZC-E24W-16Z7LDA 型集中控制型消防应急照明灯具

检验类别：分型试验

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心



## 注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：应急管理部沈阳消防研究所  
地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲  
检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915  
传 真：31535850/5806  
邮政编码：110034  
网 址：<http://www.efire.cn>  
电子信箱：[jyglb@efire.cn](mailto:jyglb@efire.cn)  
检验申请网址：<https://crm.efire.cn/>

Name: Shenyang Fire Science and Technology  
Research Institute of MEM  
Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,  
Shenyang, P.R.China 110034  
Tel: (86) 24-31535801/5915  
Fax: (86) 24-31535850/5806  
Website: <http://www.efire.cn>  
E-mail: [jyglb@efire.cn](mailto:jyglb@efire.cn)

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

No: Dz2022103266

共 5 页第 1 页

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                          |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--|--|
| 产品名称             | 集中控制型消防应急照明灯具                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 型 号   | J-ZFZC-E24W-16Z7LDA                      |  |  |
| 认证委托人            | 青鸟消防股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 检验类别  | 分型试验                                     |  |  |
| 生产者              | 青鸟消防股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生产日期  | 2022 年 10 月                              |  |  |
| 生产企业             | 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 抽 样 者 | /                                        |  |  |
| 抽样基数             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 抽样日期  | /                                        |  |  |
| 抽样地点             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 受理日期  | 2022 年 11 月 16 日                         |  |  |
| 样品数量             | 1 台                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 检验日期  | 自 2022 年 11 月 18 日<br>至 2022 年 12 月 24 日 |  |  |
| 样品状态             | 完好                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                          |  |  |
| 检验依据             | GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》<br>CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》<br>CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》                                                                                                                                                                                |       |                                          |  |  |
| 检验项目             | 试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                          |  |  |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p>经检验, 所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。<br/>(主型产品为 J-ZFZC-E24W-16Z8LDA 型集中控制型消防应急照明灯具)。</p> <p>以下空白。</p> <div style="text-align: right;"> <br/> (检验检测专用章)<br/> 签发日期: 2022 年 12 月 27 日 </div> |       |                                          |  |  |
| 备<br>注           | 报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |  |  |

批准:

审核:

编制:


应 急 管 理 部 沈 阳 消 防 研 究 所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

No: Dz2022103266

共 5 页第 2 页

|       |                      |     |              |
|-------|----------------------|-----|--------------|
| 认证委托人 | 青鸟消防股份有限公司           |     |              |
| 通信地址  | 北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 |     |              |
| 联系电话  | 010-82615888         | 传 真 | 010-62755692 |

产品照片





应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告

No: Dz2022103266

共 5 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: J-ZFZC-E24W-16Z7LDA
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
- 6) 生产地址: 上海市青浦区久业路 1188 号 3 幢 3 层、4 层
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 应急工作时间: 90min
- 10) 应急输出光通量:  $\geq 50lm$
- 11) 光源名称和参数: LED, DC2.8V-DC3.4V
- 12) 主电功耗: 24W
- 13) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 14) 警告用语: 无
- 15) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 类别: 锂电池、单节容量: 3.70V 600mAh、节数: 2 节;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 自带电源型;
- 5) 工作方式: 非持续型;
- 6) 分型产品与主型产品差异: 外形尺寸、外壳材质和外壳防护等级不同;
- 7) 与以下产品配接工作:

北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司生产的应急照明控制器和应急照明配电箱(认证委托人为青鸟消防股份有限公司,生产者青鸟消防股份有限公司)。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC2.8V-DC3.4V, 0.5W

型号: P28351-W64SH0H1FB3B5-LC01

生产者: 深圳市源磊科技有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司  
产品型号：J-ZFZC-E24W-16Z7LDA

No: Dz2022103266  
共 5 页第 4 页

| 序号 | 检 验 项 目      | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果                                                                                                                                                                                | 结 论 | 备 注 |
|----|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1  | 试验前检查        | 7.1.4、9、10            | 满足标准要求。<br>(外壳材料种类：灯管及两侧部分<br>为塑料，其它部分为金属)<br>(氧指数 $\geq 28$ )                                                                                                                         | 合 格 | /   |
| 2  | 基本功能试验       | 7.2.2                 | 标称应急工作时间： 90min<br>应急转换时间(s)： 0.060<br>应急工作时间： 121min16s<br>主电状态转入应急状态的光通量<br>(lm)： 364.6<br>放电 80min 后光通量 (lm)：<br>361.6<br>断开光源或光源不符合要求时，充<br>电 24h、放电 80min，内部发热元<br>件表面温度(℃)： 34.2 | 合 格 | /   |
| 3  | 充、放电试验       | 7.3                   | 额定工作电压(V)： 3.70<br>电池容量(mAh)： 600<br>充电 24h 后，充电电流(mA)：<br>0.9/0.7<br>过放电保护启动瞬间，电池的端电<br>压(V)： 3.170/3.206<br>静态泄放电流( $\mu A$ )： 0.1/0.2<br>充电回路短路时内部元件表面最<br>高温度(℃)： 33.9/34.1        | 合 格 | /   |
| 4  | 转换电压试验       | 7.6                   | —                                                                                                                                                                                      | —   | /   |
| 5  | 充、放电耐久<br>试验 | 7.7                   | —                                                                                                                                                                                      | —   | /   |
| 6  | 接地电阻试验       | 7.9                   | —                                                                                                                                                                                      | —   | /   |
| 7  | 耐压试验         | 7.10                  | 满足标准要求。                                                                                                                                                                                | 合 格 | /   |

应急管理部沈阳消防研究所  
国家消防电子产品质量检验检测中心  
检 验 报 告  
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司  
产品型号：J-ZFZC-E24W-16Z7LDA

No: Dz2022103266  
共 5 页第 5 页

| 序号 | 检 验 项 目      | GB17945-2010<br>标准条款号 | 检 验 结 果                                                  | 结 论 | 备 注 |
|----|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| 8  | 低温试验         | 7.12                  | 试验后, 1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm): 363.2<br>应急工作时间: 115min24s | 合 格 | /   |
| 9  | 外壳防护等级<br>试验 | 7.23                  | 试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。                                     | 合 格 | /   |
| 10 | 表面耐磨性能<br>试验 | 7.24                  | —                                                        | —   | /   |
| 11 | 抗冲击试验        | 7.25                  | —                                                        | —   | /   |

以下空白。

