

# 消防应急疏散余压/环境质量/温湿度系列出厂检验报告

检字 53-7A

编号:


生产批号: <u>试制</u>	产品型号: <u>JBF 5634</u>
送检/抽检数: <u>1/1</u>	产品名称: <u>消防应急疏散余压探测器</u>

检验依据:  消防电气控制装置(消防应急疏散)余压控制器出厂检验要求  
 消防应急疏散余压探测器出厂检验要求  
 环境质量控制器出厂检验要求  
 温湿度探测器出厂检验要求  
 \_\_\_\_\_ 出厂检验要求

1	外观与主要部(器)件性能	<input checked="" type="checkbox"/> 结构关系、溢边、毛刺: <u>    </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 破损: <u>    </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 伤(划、擦、顶): <u>    </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 观瞻(印、污): <u>    </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 指示灯: <u>    </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 接线端子: <u>    </u> 只; <input type="checkbox"/> 数字显示器: <u>    </u> 只; <input type="checkbox"/> 其他: _____
2	基本功能试验	<input type="checkbox"/> 自检功能: <u>    </u> 只; <input type="checkbox"/> 超压报警功能: <u>    </u> 只; <input type="checkbox"/> 断路检验: <u>    </u> 只; <input type="checkbox"/> 短路检验: <u>    </u> 只; <input type="checkbox"/> 风阀故障: <u>    </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 报警功能检测: <u>    </u> 只; <input type="checkbox"/> 预约启停功能: <u>    </u> 只; <input type="checkbox"/> 撤销: <u>    </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 登记: <u>    </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 报警: <u>    </u> 只; <input type="checkbox"/> 其他: _____
3	产品一致性核查	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象: _____ <input type="checkbox"/> 其他: _____

检验结论

1.按正常一次性抽样、一般检验水平 II 级, 判定批 合格    不合格  
 2.不合格样品     只返修, 不合格现象:  
首次试制.



检验员: 张41    审核: 王02    时间: 2023. 3. 3.