



北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

JBF-QR-050-C/1

JB-TB-JBF-11SF火灾报警控制器(联动型)

工艺过程卡

产品编号:SFC4B01A2A2205050029

工序	操作		自检	问题记录
	工位	记录		
机箱	外观	√	√	
	线路板支柱	√		
	配件	√		
	固定件孔位	√		
机箱前面板	显示盘单元	A312201041184	√	
	多线盘单元			
	热敏打印机 SP-RMDⅢ BP	√		
组装回路板、多线端子板	回路板	编号：8AK2112011082	√	
	多线端子板	编号：		
电源	消防设备电源	√	√	
	滤波器	√		
	接地片标识（小）	√		
备电	蓄电池（2节）	√	√	
总组	接插连线	√	√	
总装检验	外观检查	√	(检验)	
	标签检查	√		
	主、备电指示灯	√		
	运行灯	√		
	自检	√		
	屏蔽（隔离）	√		
	报警功能（手报）	登记	√	李鑫康
		故障	√	
		火警	√	
	报警控制功能	正常	√	
		启动	√	
	故障控制功能	正常	√	
		启动	√	
	故障报警	√	2022-05-07	
	显示探测器功能	√		
	联动编程	√		

李鑫康

2022-05-07

注：合格填“√”，不合格填“X”，本卡随机转序。

关键器件一致性确认信息		
确认信息	是否一致	确认人
产品铭牌信息	√	李鑫康
显示器件型号：AT707TN92	√	
电源型号：YJG5201	√	
电池型号：JP-6-FM-7.0	√	