

# 最终检验报告

产品型号 名称	JBF 6481-Z 编码器	生产批次	J42-M0720210301	数量	1092
------------	----------------	------	-----------------	----	------

检验依据：编码器 成品检验工艺

检验项目 及结果	序号	检验项目	检验数量	一次合格数	一次合格率	总合格数	总合格率
	1	外观	1092	1088	99.63 %	1092	100 %
	2	基本功能检验	1092	1086	99.45 %	1092	100 %
	3				%		%
	4				%		%
	5				%		%
	6				%		%
	7				%		%
	8				%		%
	9				%		%
	10				%		%
	11				%		%

检验结论：

本批 JBF 6481-Z \_\_\_\_\_ 1092 只，经按本产品检验工艺要求的项目进行检验，其中 外观有4只，基本功能检验有6只不合格。，一次合格 1082 只，一次合格率为 99.08 %；一次不合格的 10 只，经返工、复检后 全部 合格。

检验员： 2021 年 3 月 18 日 车间主任：崔信海 21 年 3 月 18 日

品质部意见：

合格

签字：王 21 年 3 月 18 日

附检验记录共 \_\_\_\_\_ 页

注：1、不合格现象见返工记录；  
2、此表由终检检验员填写完毕后，交品质部。

### 生产过程记录单

生产计划单号	JH-107 202020	贴片计划单号		线别	107
产品名称/型号	1481-E	产量	1092	合格数量	1092
不合格数量		备注			
线长	180A	生产人数	15人	生产日期	2020301
三防:	组装: 单件 开盖		外观检验: 张磊		
转序人员/日期:	魏子1	检验接收人员/日期:	高小伟	返工接收人员/日期:	
检验数量	1092	检验NG	10		
合格数量	1082	检验人员/日期	黄晓刚, 张雷 3.3		
转序人员/日期:	高小伟 3.3	返工接收人/日期	高小伟 3.4		
入库人员/日期:	刘时新 3.3	入库数量:	180	接收人/日期:	董利娜 3.3
入库人员/日期:	刘时新 3.4	入库数量:	320	接收人/日期:	董利娜 3.4
入库人员/日期:	刘时新 3.4	入库数量:	280	接收人/日期:	董利娜 3.4
包装箱号:	M06A1A210303A1 (8-12)				
	高小伟 3.8	312	董利娜 3.8		
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:	M06A1A210304A1 (1-8)				
包装线别		包装人员		包装日期	
包装箱号:	M05A1A210304 A1 (1-7)				
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:	M01A1A210308 A 22-26				
包装线别		包装人员:		包装日期	

备注:

现场部件产品返工/复检记录

计划单号: JBF-M0720210301 产品型号: 6481-Z

产线  标定  检验  老化

序号	产品编号	故障现象	故障原因							处理措施	复检				备注						
			坏件	缺件	连焊	碎件	迷宫	虚焊	立碑		移位	其他	部位号	系数		外观	编址	老化过程	功能/报警		
1	1只	电池短路	✓																		
2	1只	电池短路	✓																		
3	2只	短路	✓																		
4	2只	电池短路																			
5	1只	USB接口不通																			
6	1只	表头接口不通	✓																		
7	1只	表头接口不通																			
8	1只	表头接口不通																			
9			✓																		
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					

检验员/日期: 张亮 3.3

返工人员/日期: 张亮 3.8

复检人员/日期: 张亮 3.8

备注: 产线不良品不填写编号。 复检结果合格填“√”，不合格填“X”。

JBF. 6481-2 出厂检验记录

批次:

编址功能测试记录:

检验投入数量:

合格数量:

不良数量:

检验员:

检验日期:

年

月

日

外观检验记录:

检验投入数量: 10

合格数量: 10

不良数量: 无

检验员: 


检验日期: 2021 年 3 月 8 日

基本性能检验记录:

检验投入数量: 10

合格数量: 10

不良数量: 无

检验员: 

检验日期: 2021 年 3 月 8 日

JBF 6481-7 出厂检验记录

批次: JH2-M0720210301

编址功能测试记录:

检验投入数量: 合格数量: 不良数量:

检验员: 检验日期: 年 月 日


外观检验记录:

检验投入数量: 1092. 合格数量: 1088 不良数量: 4

检验员:  检验日期: 2021 年 3 月 3 日

基本性能检验记录:

检验投入数量: 1088 合格数量: 1082 不良数量: 6

检验员:  检验日期: 2021 年 3 月 3 日