



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. **CE26.0694X**

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 产品名称 Name of Product | 点型感温火灾探测器 |
| 型号及规格 Type of Product | JTW-ZD-JBF5113C-Ex |
| 防爆标志 Marking | Ex ib IIC T6 Gb ; Ex ib IIIC T80°C Db |
| 技术文件 Technical Documents | Q / JBF 029-2026 |
| 图号 Drawing No. | ASB-JTW-ZD-JBF5113C-Ex |

备注
Note (s) 本证书备注内容详见附录。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.4-2021

发给:
Issued to: 河北青鸟电子有限公司

本证失效日期:
Date of Expire: 2031-02-24

发证日期:
Date of Issue: 2026-02-24

印章
Seal



主任
Director

中海油天津化工研究院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:sh_pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>



防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. **CE26.0694X**

1. 额定电压：DC24V。
2. 本安参数： U_i ：28V， I_i ：93mA， P_i ：1W， C_i ：200pF， L_i ：0mH。
3. 产品使用环境温度： $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +65^{\circ}\text{C}$ 。
4. 产品外壳防护等级 IP66。
5. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接，关联设备参数见使用说明书。
6. 防爆合格证编号后缀“X”表示产品具有安全使用特殊条件：
产品外壳材质含塑料，有潜在静电电荷危险！使用中应避免摩擦！清洁时请用湿布擦拭。
产品用于爆炸性粉尘环境中时，存在潜在静电电荷危险，因此不能用于受产生电荷过程、机械摩擦、分离过程，电子发射和气动传输粉尘影响的区域。
7. 关联检验报告：J2610694。
以下空白。



中 海 油 天 津 化 工 研 究 设 计 院 有 限 公 司
(国 家 防 爆 产 品 质 量 检 验 检 测 中 心 (天 津))
(石 油 和 化 学 工 业 电 气 产 品 防 爆 质 量 监 督 检 验 中 心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注：本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址:中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 /26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail:sh_pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>