


No: Dz2020106050



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：青鸟消防股份有限公司

产品型号名称：J-FP-0.5KVA-02 型应急照明分配电装置

检 验 类 别：型式试验



国家消防电子产品质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家消防电子产品质量监督检验中心

地 址：沈阳市皇姑区文大路 218-20 号甲

检验管理部电话：(86) 24-31535801/5915

传真：31535850/5806

邮政编码：110034

网 址：<http://www.efire.cn>

电子信箱：jyglb@efire.cn

Name: China National Supervision and Test Centre
for Fire Electronic Product Quality

Address: 218-20, Wenda Road, Huanggu District,
Shenyang, P.R. China 110034

Tel: (86) 24-31535801/5915

Fax: (86) 24-31535850/5806

Website: <http://www.efire.cn>




E-mail: jyglb@efire.cn

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020106050

共 5 页 第 1 页

产品名称	应急照明分配电装置	型 号	J-FP-0.5KVA-02
认证委托人	青岛消防股份有限公司	检验类别	型式试验
生产者	青岛消防股份有限公司	生产日期	2020 年 6 月
生产企业	北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 11 月 25 日
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03:2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-10《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急照明电源和消防应急照明配电类产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验专用章) 签发日期: 2020 年 12 月 29 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准:  审核:  编制: 


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020106050

共 5 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传 真	010-62755692

产品照片




国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020106050

共 5 页 第 3 页

产品内部照片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020106050

共 5 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 应急照明分配电装置
- 2) 型号: J-FP-0.5KVA-02
- 3) 执行标准: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
- 6) 生产地址: 上海市青浦区久业路 1188 号 3 幢 3 层、4 层
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: AC220V (主电状态)、DC216V (应急状态)
- 9) 输出电压: DC36V
- 10) 输出功率: 500W
- 11) 接线端子标注: 有
- 12) 产品制造日期和产品编号: 有
- 13) 警告用语: 无

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 440mm×145mm×440mm;
- 2) 过电流保护器件参数: 额定电流 16A;
- 3) 外壳材质: 金属;
- 4) 显示器件: 指示灯;
- 5) 输出回路数量: 8 个;
- 6) 与以下产品配接工作: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司生产的应急照明控制器、应急照明集中电源、集中电源集中控制型消防应急照明灯具、集中电源集中控制型消防应急标志灯具 (认证委托人为青鸟消防股份有限公司、生产者为青鸟消防股份有限公司)。

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司

No：Dz2020106050

产品型号：J-FP-0.5KVA-02

共 5 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。	合 格	/
2	基本功能试验	7.2.6	满足标准要求。	合 格	/
3	重复转换试验	7.4	满足标准要求。	合 格	/
4	电压波动试验	7.5	满足标准要求。	合 格	/
5	绝缘电阻试验	7.8	有绝缘要求的外部带电端子与壳体之间测得的绝缘电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω 主电源输入端与壳体之间测得的绝缘电阻值： 1# 大于 1000M Ω 2# 大于 1000M Ω	合 格	/
6	接地电阻试验	7.9	接地电阻(Ω): 1# 0.02 2# 0.02	合 格	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合 格	/
8	高温试验	7.11	功能正常。	合 格	/
9	低温试验	7.12	功能正常。	合 格	/
10	恒定湿热试验	7.13	功能正常。	合 格	/
11	振动试验	7.14	功能正常。	合 格	/
12	冲击试验	7.15	-	-	样品质量 大于 5kg
13	外壳防护等级 试验	7.23	1#、2#试样的防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/

