

防火门监控器例行检验报告

编号:

477 435

工程名称	入库	产品规格	JBF-6200 (64#)
生产编号	MKS130471-483	送检日期	2023.2.3

检验依据：防火门控制器例行检验要求

配置：MCUx ； BCUX ； LPUx ； 电源

1	外观检验	<input checked="" type="checkbox"/> 外表外观 <input checked="" type="checkbox"/> 内部结构 <input checked="" type="checkbox"/> 引线，连接
2	主要部（器）件检查	<input checked="" type="checkbox"/> 熔断器 <input checked="" type="checkbox"/> 接线端子 <input checked="" type="checkbox"/> 电池及端子 <input checked="" type="checkbox"/> 按键 <input checked="" type="checkbox"/> 开关
3	自检功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 问题描述：
4	故障报警功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 问题描述：
5	模块故障报警功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 问题描述：
6	基本功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 门状态检验； <input checked="" type="checkbox"/> 线路检测； <input checked="" type="checkbox"/> 门启动； <input checked="" type="checkbox"/> 接收火警；
7	屏蔽功能试验	<input checked="" type="checkbox"/> 编址部件屏蔽； <input type="checkbox"/> 声光屏蔽； <input checked="" type="checkbox"/> 屏蔽不能启动
8	电源功能	<input checked="" type="checkbox"/> 主备电转换； 主电欠压：（ ACV） <input type="checkbox"/> 备电欠压（ DCV） 备电保护：（ DCV）
9	组件功能	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 问题现象： <input type="checkbox"/> 其他
10	CAN 检验	<input checked="" type="checkbox"/> 手自动状态； <input type="checkbox"/> 手自动状态切换显示； <input checked="" type="checkbox"/> 双机通讯
11	通讯功能	<input type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 问题现象：

结论	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;">合格 检26</div>		
	检验员： 抽检合格2位 检2	审核： 王江	日期： 2023.2.3